



A szirénák 30 perc tűzállóságú vezetékeit tűzálló tartószerkezethez kell 30 cm-enként rögzíteni, minősített tűzálló bilincsekkel.

H		
G		
F		
E		
D		
C		
B		
A		
jel	tárgy	kelt
✱	Módosítások	

navigátor

A létesítmény adatai

név

Huszárokelőpuszta

munkaszám

T-943d

Vadászház konyha átalakítása

beruházó

Bakonyerdő Zrt.

cím

8564 Ugod

Huszárokelőpuszta

hrsz.

0147/5

A tervrajz adatai

cím

Tűzjelző rendszer,

rajzszám

földszint

TJ-01.

lépték

M 1 : 100

tervfajta

kiviteli

kelt

2023. december

Tervezők

szakág	név	aláírás	jogosultság	névjegyzéki szám
épitész	Tavaszi István		felelős tervező	É-20-0165
	Szabó-Gulyás Karolina		épitész munkatárs	É-20-0279
épiletépítészt	Kis Károly		tervező	G-20-0443
	Szabó Benjamin		gépész munkatárs	
tartószerkezet	Simon Péter	<i>la pin</i>	tervező	T-20-0139
erősáram	Cseke Csaba		tervező	V-20-0600
gyengeáram	Kardos Norbert	<i>leas ddt</i>	tervező	V. HL-V, HL-VN, TÚJ-T 20-0366.
tűzvédelem	Kristó Gábor		tervező	I-212/2010

A megvalósítás során a tervektől eltérni csak a tervezők hozzájárulásával szabad. A hozzájárulás nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelősége alól.