


Víz-csatorna szerelés megjegyzés:

- A tervezett vízellátás, szennyvíz elvezetés tervezési határa, az épülettől számított 1,0m.
- Az alapvezetékek az épület padozata alatt halad. Pontos fektetési mélysége a belógado színijétől visszamérendő! Csővezetékek lejtés 0,5%.
- Épületen belüli csatorna csővezetés padozatba és falhoronyban szerelt. A szennyvíz csővezetékek anyaga WAVIN PE tip. tonpahegyszteses csővezetékek és idomok.
- A talajba fektetett vízellátó csővezetékek PIPELIFE PE80 vagy vele egyenértékű csővezetékek.
- A klímaberendezésektől származó csappvíz ragasztott PE csővezetékekben kerül szállításra a szennyvízvezető rendszerbe. A bekötés előtt HL138H tip. kondenz szifont kell elhelyezni.
- A vízellátási beláplálási ponthoz foeljáró, s visszamosható szűrőt kell elhelyezni!
- A szabadon szerelt csőanyagok felkémény rézcsövek és idomok, a padozatban szerelt csőanyagok pedig UPONOR öretegű csővezetékek és idomok.
- Minden csőfűtő típus technológiai utasítását be kell tartani!
- Az egyes berendezések búzzárát HL-típusú elemekkel kell ellátni. A mosdó, mosogató wc egységek kizárhatóságát sanokszelésekkel kell biztosítani.
- A melegvíz ellátást helyi elhelyezési HA.IDU elektromos fűtési kis vízmelegítővel végezzük.
- Vonatkötztási szint +0,00 az épület tervezett földszinti padlószinje.
- A kapcsolódó műszaki leírás előírásait betartandók.
- A tervből való elferést, a tervezővel egyeztetni szükséges!

Jelmagyarázat:



- TERVEZETT méretlen talajba fektetett hidegvíz bekötés (PE)
- TERVEZETT talajba fektetett szennyvíz csővezeték (Wavin PE)
- TERVEZETT épületbeni szennyvíz kitorkolási pontok jele (3db)
- TERVEZETT épület vízellátás csatl. pontjának jele (1db)
- TERVEZETT padozati szennyvíz fedélési pontok jele (6db)
- TERVEZETT padozati vízellátási pont jele (1db)

Munkaszám: 2022/21	Verzió: 01 [2022.08.28.]
HAURUS MÉRNÖKI KFT.	HAURUS MÉRNÖKI KFT.
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Dózsa György u. 17. Tel.: +36-30/348-7122, E-mail: ng.sandor.varga@gmail.com	Cégjegyzékszám: 20-09-076213
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8., E-mail: info@haurus.org	
Tervezés tárgya:	MEGLÉVŐ IRODAÉPÜLET FELÚJÍTÁSA
	8360 KESZTHELY, SOPRON U. 41
	HRSZ: 2506/1
	Víz-csatorna szerelés
Megbízó:	Bakonyerdő Zrt. 8900 Pápa, Jókai Mór u. 46.
Rajz tárgya:	Padozat alatti csővezetés alaprajz
Lapméret:	Egyeztetve: Pikó Gábor
500 x 420	Tel:+36-30/298-9982
	Eng.sz.:G/20-0082)